

Visse Vandværk  
Parallelvej 4  
9210 Aalborg SØ  
Att.: Peter Rasmussen

Rapportnr.: AR-13-CA-00089657-01  
Batchnr.: EUDKVE-00089657  
Kunde nr. CA0004554  
Modt. dato: 25.06.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Visse Vandværk. Ledningsnet - V02202500 / 4851300399  
**Udtagningsadresse:** Kærvej 54, 9210 Aalborg SØ  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 25.06.2013 kl. 11:55  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S BCN  
**Analyseperiode:** 25.06.2013 - 04.07.2013

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr:	08965701	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	2	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Cobolt (Co)	0.080	µg/l		5	0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	14.9	°C				DS 2250	
pH	7.3	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	66	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	4.1 !	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi til:**

Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

04.07.2013

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Annette Vendel  
Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.